



221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20261643

安徽恒准环境检测研究院有限公司



检 测 报 告

项 目 名 称: 二次供水
委 托 单 位: 安徽健一环境科技有限公司
受 检 单 位: 安徽艺术学院（综合楼）（新站区）
报 告 日 期: 二〇二六年六月十一日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



221203100438

STI 恒世检测

编号: AIIIZJC-S-20261643

说 明

- 一、检测结果仅对委托或送检样品负责。
- 二、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出，视为认可检测报告。
- 三、本报告经授权签字人签字（签章），并加盖本公司检测专用章后方有效。
- 四、本报告涂改、增删未加盖本公司检测专用章骑缝章无效。
- 五、本报告及本公司名称，未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 六、本报告一式叁份，两份交委托单位，一份本公司存档。



公司地址：合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交叉口皖江低碳科技园 2 幢厂房 4 层

公司电话：0551-62968837
0551-62968837（传真）

邮政编码：230000

电子邮箱：3030492611@qq.com





221203100438



编号：AHHZJC-S-20261643

检 测 报 告

委托单位	安徽健一环境科技有限公司	受检单位	安徽艺术学院（综合楼）（新站区）
项目名称	二次供水	检测类别	委托检测
检测依据	GB/T 5750-2023	执行标准	GB 5749-2022
采样日期	2026.06.08	完成日期	2026.06.11
样品包装	完好	样品数量	0.75L
样品性状	无色透明液体	容器材质	聚乙烯瓶、硬质玻璃瓶
检测项目	二次供水中菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氨（以 N 计）、高锰酸盐指数（以 O2 计）、阴离子合成洗涤剂、游离氯。		
项目概况	本次为送样检测，检测结果仅对来样负责。 委托人：方玉泽，联系电话：13705518269。		
检测仪器	J013	LS-35HJ 型立式压力蒸汽灭菌锅	
	J246	PHB-4 便携式 pH 计	
	J245	LH-CLO2M(V11)便携式余氯多参数测定仪	
	J244	LH-NTU2M(V11)便携式浊度测定仪	
	J028	SW-CJ-1D 型净化工作台	
	J015	SPX-60BSH-II型生化培养箱	
	J014	DHP-9082 型电热恒温培养箱	
检测结果	检测结果见续页		

（方玉泽）





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20261643

检测结果:

表 1 水质卫生检测结果

检测项目 \ 采样点	单位	检测结果	标准限值
总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	未检出	100
色度	度	<5	15
臭和味	/	无	无异味、异臭
肉眼可见物	/	无	无
pH	/	7.55	不小于 6.5 且不大于 8.5
浑浊度	NTU	0.45	1
游离氯	mg/L	0.12	0.05-2
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	1.25	3
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	0.3
氨 (以 N 计)	mg/L	0.04	0.5

(此处空白)

编制人 张佳甜
审核人 孙婉
签发人 王培培





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20261644

安徽恒准环境检测研究院有限公司



检 测 报 告

项 目 名 称: 二次供水
委 托 单 位: 安徽健一环境科技有限公司
受 检 单 位: 安徽艺术学院 (D1 宿舍楼) (新站区)
报 告 日 期: 二〇二六年六月十一日





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20261644

说 明

- 一、检测结果仅对委托或送检样品负责。
- 二、对检测结果如有异议,请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出,视为认可检测报告。
- 三、本报告经授权签字人签字(签章),并加盖本公司检测专用章后方有效。
- 四、本报告涂改、增删未加盖本公司检测专用章骑缝章无效。
- 五、本报告及本公司名称,未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 六、本报告一式叁份,两份交委托单位,一份本公司存档。



公司地址: 合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 2 幢厂房 4 层

公司电话: 0551-62968837

0551-62968837 (传真)

邮政编码: 230000

电子邮箱: 3030492611@qq.com





221203100438

STI 恒准检测

编号：AFHHZJC-S-20261644

检测 报 告

委托单位	安徽健一环境科技有限公司		受检单位	安徽艺术学院（D1 宿舍楼）（新站区）	
项目名称	二次供水		检测类别	委托检测	
检测依据	GB/T 5750-2023		执行标准	GB 5749-2022	
采样日期	2026.06.08		完成日期	2026.06.11	
样品包装	完好		样品数量	0.75L	
样品性状	无色透明液体		容器材质	聚乙烯瓶、硬质玻璃瓶	
检测项目	二次供水中菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氨（以 N 计）、高锰酸盐指数（以 O2 计）、阴离子合成洗涤剂、游离氯。				
项目概况	本次为送样检测，检测结果仅对来样负责。 委托人：方玉泽，联系电话：13705518269。				
检测仪器	J013		LS-35HJ 型立式压力蒸汽灭菌锅		
	J246		PHB-4 便携式 pH 计		
	J245		LH-CLO2M(V11)便携式余氯多参数测定仪		
	J244		LH-NTU2M(V11)便携式浊度测定仪		
	J028		SW-CJ-1D 型净化工作台		
	J015		SPX-60BSH-II型生化培养箱		
	J014		DHP-9082 型电热恒温培养箱		
检测结果	检测结果见续页				





221203100438

STI 恒准检测

编号: AHHZJC-S-20261644

检测结果:

表 1 水质卫生检测结果

检测项目 \ 采样点	单位	检测结果	标准限值
总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	不应检出
菌落总数	CFU/mL	未检出	100
色度	度	<5	15
臭和味	/	无	无异味、异臭
肉眼可见物	/	无	无
pH	/	7.54	不小于 6.5 且不大于 8.5
浑浊度	NTU	0.47	1
游离氯	mg/L	0.15	0.05-2
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	1.30	3
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	0.3
氨 (以 N 计)	mg/L	0.04	0.5

(此处空白)

编制人

张佳甜

审核人

孙婉

签发人

王培培

